

**Direction Départementale
de la Haute-Loire
Unité Santé Environnement**

Le Puy en Velay, le 28 août 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES

43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 26 août 2025 à 08h53
Prélèvement :	00208635		par : laboratoire TERANA
Unité de gestion :	0168	LES ESTABLES	Type visite : RP
Installation : CAP	001180	JACASSY	
Point de surveillance : P	0000001405	JACASSY, OUVRAGE CAPTANT	
Localisation exacte :	INTERIEUR BAC		
Commune :	ESTABLES (LES)		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	7,6 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE 4301
 Code SISE de l'analyse : 00210967 Référence laboratoire : 25082116971501

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,1 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	<1 °f				
Titre hydrotimétrique	1,0 °f				

MINERALISATION

Chlorures	1,9 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	37 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	2,0 mg/L				250,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,09 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	4,6 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00208635)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

Pour la Directrice Générale
et par délégation
L'Ingénieure du Génie Sanitaire



Laurence PLOTON