

Direction Départementale
de la Haute-Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 3 septembre 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES

43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

Type Code Nom
Prélèvement : 00208701
Unité de gestion : 0168 LES ESTABLES
Installation : UDI 001184 BOURG DES ESTABLES
Point de surveillance : P 0000001409 BOURG DES ESTABLES
Localisation exacte : BOULANGERIE (PLONGE)
Commune : ESTABLES (LES)

Prélevé le : mardi 26 août 2025 à 10h15
par : laboratoire TERANA
Type visite : D2

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Température de l'eau

8,9 °C

25,00

Chlore libre

<0,05 mg(Cl₂)/L

Chlore total

<0,05 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE

4301

Code SISE de l'analyse : 00211033

Référence laboratoire : 25082116971701

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration

<5 mg(Pt)/L

15,00

Turbidité néphélométrique NFU

<0,5 NFU

2,00

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère

<0,10 µg/L

0,50

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide

<0,03 µg/L

0,10

Epichlorohydrine

<0,03 µg/L

0,10

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

6,7 unité pH

6,50

9,00

FER ET MANGANESE

Fer total

<1 µg/L

200,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE					
Benzo(a)pyrène *	<0,003 µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005 µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005 µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005 µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005 µg/L		0,10		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	42 µS/cm			200,00	1100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Antimoine	<0,05 µg/L		10,00		
Cadmium	<0,01 µg/L		5,00		
Chrome total	0,10 µg/L		50,00		
Cuivre	0,0509 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<0,2 µg/L		20,00		
Plomb	0,1 µg/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00208701)

EAU CONFORME AUX NORMES EAUX DE DISTRIBUTION.

EAU DE QUALITE SANITAIRE SATISFAISANTE.

**A noter une conductivité inférieure à la référence
de qualité traduisant un risque de corrosion.**

**Pour la Directrice Générale
et par délégation
L'Ingénieure du Génie Sanitaire**



Laurence PLOTON