

Direction Départementale
de la Haute-Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 7 mai 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES

43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

Type Code Nom
Prélèvement : 00210530
Unité de gestion : 0168 LES ESTABLES
Installation : UDI 001183 LA VACHERESSE
Point de surveillance : P 0000001408 LA VACHERESSE
Localisation exacte : 1 RUE QUARTIER LATIN (CUISINE)
Commune : ESTABLES (LES)

Prélevé le : mardi 05 mai 2026 à 09h19
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Température de l'eau

10,3 °C

25,00

Chlore libre

0,80 mg(Cl₂)/L

Chlore total

0,85 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE

4301

Code SISE de l'analyse : 00212857

Référence laboratoire : 26050413543201

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration

<5 mg(Pt)/L

15,00

Turbidité néphélométrique NFU

<0,3 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

6,6 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

48 µS/cm

200,00

1100,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

0 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

0 n/(100mL)

0

Entérocoques /100ml-MS

0 n/(100mL)

0

Escherichia coli /100ml - MF

0 n/(100mL)

0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00210530)

Prélèvement réalisé suite à la non conformité bactériologique enregistrée sur ce réseau de distribution le 27 avril 2026.

EAU CONFORME AUX NORMES EAUX DE DISTRIBUTION.

EAU DE QUALITE SANITAIRE SATISFAISANTE.

A noter une conductivité inférieure à la référence de qualité traduisant un risque de corrosion.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement



Laurent FERRER