

Direction Départementale
de la Haute-Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 28 août 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES

43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

Type	Code	Nom	
Prélèvement :	00211498		Prélevé le : mardi 25 août 2026 à 09h15
Unité de gestion :	0168	LES ESTABLES	par : laboratoire TERANA
Installation :	UDI 001184	BOURG DES ESTABLES	Type visite : AA
Point de surveillance :	P 0000001409	BOURG DES ESTABLES	
Localisation exacte : CRECHE "LES MARMOTTONS" (CUISINE)			
Commune : ESTABLES (LES)			

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	18,3 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE

4301

Code SISE de l'analyse : 00213824

Référence laboratoire : 26082421662902

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,8 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	1,6 °f				
Titre hydrotimétrique	1,2 °f				

MINERALISATION

Chlorures	1,2 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	44 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	<1 mg/L				250,00

PLV : 00211498 page : 2	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,07 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	3,4 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	40 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	11 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	2 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	1 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00211498)

Eau non conforme aux limites de qualité bactériologique.
Faible contamination bactériologique de l'eau.

La mairie on été avertie le 27/08/2026 afin de prendre les
mesures nécessaires.

A noter une conductivité inférieure à la référence de qualité
traduisant un risque de corrosion.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement



Laurent FERRER

**Direction Départementale
de la Haute- Loire
Unité Santé Environnement**

Le Puy en Velay, le 28 août 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES

43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

Type **Code** **Nom**

Prélèvement : 00211499

Unité de gestion : 0168 LES ESTABLES

Installation : UDI 001183 LA VACHERESSE

Point de surveillance : P 0000001408 LA VACHERESSE

Localisation exacte : 9 RUE DE LA FONTAINE (CUISINE)

Commune : ESTABLES (LES)

Prélevé le : mardi 25 août 2026 à 09h26
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Température de l'eau

18,4 °C

25,00

Chlore libre

<0,05 mg(Cl₂)/L

Chlore total

<0,05 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE

4301

Code SISE de l'analyse : 00213825

Référence laboratoire : 26082421662901

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration

<5 mg(Pt)/L

15,00

Turbidité néphélométrique NFU

<0,3 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

6,6 unité pH

6,50

9,00

Titre alcalimétrique complet

1,4 °f

Titre hydrotimétrique

1,2 °f

MINERALISATION

Chlorures

1,6 mg/L

250,00

Conductivité à 25°C

44 µS/cm

200,00

1100,00

Sulfates

1,7 mg/L

250,00

